



特記なき限り、下記による。

1. 壁符号は W18A とする。
2. 耐圧版スラブ天端 FS1 レベル : 1SL±0 (BM+100)  
 内数値は、1SLからのスラブ天端を示す。
3. 梁天端レベル : 1SL±0 (BM+100)  
 内数値は、1SLからの梁天端を示す。
4.  $\leftrightarrow$  短辺方向を示す
5. 長期必要地耐力は、60 kN/m<sup>2</sup>とする。
6. 支持層はローム層とする。

基礎梁及び耐圧版下部はローム層までセメント系固材による地盤改良を施すこと。  
 範囲は躯体面から200mmとする。

特記なき限り、下記による。

1. 壁符号は W18A とする。
2. スラブ天端 レベル : 2SL±0  
 内数値は、2SLからのスラブ天端を示す。
3. 梁天端レベル : 2SL±0  
 内数値は、2SLからの梁天端を示す。
4.  $\leftrightarrow$  短辺方向を示す

	基礎・1階床梁伏図	1階壁・2階床梁伏図	S-17100
Reinforced Concrete series	B: BAS   DATE	NO. 01120005	Approve Check Check Write

